



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvnz@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Тверская область, Калининский
район с. Михайловское
(место составления акта)

05 октября 2018 года
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица Муниципального общеобразовательного учреждения «Михайловская
средняя общеобразовательная школа», ИНН 6924011044
сокращенное название организации, ИНН

№ 7.1 – 0772вн – А/0385 – 2018

По адресу/адресам: 170516, Тверская область, Калининский район, с. Михайловское, ул. Центральная, д. 44-ж.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.В. Апполонова от 20.09.2018 года № Т-772-пр «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (дата, номер), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа, государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя общеобразовательная школа», (МОУ «Михайловская СОШ»), ИНН 6924011044, ОГРН 1026900579100, зарегистрировано по адресу, юридический адрес: 170516, Тверская область, Калининский район, с. Михайловское, ул. Центральная, д. 44-ж, фактический адрес: 170516, Тверская область, Калининский район, с. Михайловское, ул. Центральная, д. 44-ж, тел. 38-66-93.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 2018 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 3 дня/14 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(а):

директор МОУ «Михайловская СОШ» Белов А.Б. *Реш* 03.10.2018 15 00

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(№ документа, дата согласования, должность, И.О.Фамилия, наименование органа прокуратуры (только для внеплановых проверок, требующих согласование с органами прокуратуры))

Лицо(а), проводившие проверку:

- Густман Владимир Всеволодович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Белов Андрей Борисович – директор МОУ «Михайловская СОШ»

(должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативно документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
--			

*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: не проверялось
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание от 22.06.2018 №7.1 - 0385вн – П/0215 – 2018, выполнены пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

(не проверялось или заполняется в случае проведения внеплановой проверки выполнения ранее выданного предписания, указание реквизитов выданного предписания):

нарушений не выявлено _____

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативно документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	№ предписания, дата	Подтверждающий документ
1	Не представлен распорядительный документ о назначении лиц ответственное за электрохозяйство школы и его заместителя в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	п.п.1.2.3., 1.2.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №1, 31.08. 2018	Выполнено
2	Не представлено положение, договор или инструкция регламентирующее взаимоотношение персонала различных уровней оперативного управления.	п.1.5.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №2, 31.08. 2018	Выполнено

3	Не представлены графики периодического осмотра электрооборудования, КЛ-0,4кВ.	п.2.4.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №3 31.08. 2018	Выполнено
4	Не представлены графики периодического осмотра электрооборудования, заземляющих устройств.	п.2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №4, 31.08. 2018	Выполнено
5	Не представлены графики периодического осмотра электрооборудования, осветительных установок.	п.2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №5, 31.08. 2018	Выполнено
6	Не представлен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013г. № 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593)	Пункт №6, 31.08. 2018	Выполнено
7	Не представлено письменное указание о предоставлении работникам МУП «Коммунальные системы Калининского района» прав выдающего наряд, распоряжение, допускающего, производителя работ, право единоличного обслуживания и единоличного осмотра электроустановок школы.	п.п.3.4., 5.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	Пункт №7, 31.08. 2018	Выполнено
8	Не представлено письменное указание о предоставлении работникам МУП «Коммунальные системы Калининского района» прав ведения оперативных переговоров.	п.1.5.27. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №8, 31.08. 2018	Выполнено
9	Не представлен паспорт заземляющего устройства.	п.2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №9, 31.08. 2018	Выполнено
10	Отсутствует общая схема электроснабжения по Потребителю в целом (пересматривается 1 раз в 2 года).	п.1.8.2., 1.8.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №10, 31.08. 2018	Выполнено
11	Не вывешена однолинейная схема при нормальном режиме работы электроустановок во ВРУ школы.	п.1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	Пункт №11, 31.08. 2018	Выполнено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения № Т-772-пр от 20.09.2018 на 5 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

В.В. Густман

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Белов Андрей Борисович, директор МОУ «Михайловская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » октября 2018г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)